


## Mauerscheiben Fundamentausbildungen Lastfall 1-2

**Lastfall 1**,  $\varphi = 35^\circ$ ,  $p = 1,0 \text{ kN/m}^2$ , Grenzbebauung möglich

**Lastfall 2**,  $\varphi = 35^\circ$ ,  $p = 5,0 \text{ kN/m}^2$ , Grenzbebauung möglich



### Bodenkennwerte:

$\gamma = 19 \text{ kN/m}^3$ ;  $\phi = 35^\circ$ ;  $\delta = 23,3^\circ$ ;  $C = 0,0 \text{ kN/m}^2$

### Fundamentausbildung für die Lastfälle 1 und 2

Typ	h (cm)	b (cm)	ü (cm)
45	15	25	0
55	15	30	0
80	15	40	0
105	15	55	0
130	15	70	0
155	15	80	0
180	15	95	0
205	15	110	0
230	15	120	0
255	15	135	0
280	15	150	0
305	15	165	0

### Nicht zulässige Versetzausführung (gilt für alle Lastfälle)

