


## Mauerscheiben Fundamentausbildungen Lastfall 8

**Lastfall 8**,  $\varphi = 35^\circ$ ,  $p = 1,0 \text{ kN/m}^2$   
Geländeneigung bis  $30^\circ$



**Bodenkennwerte:**

$\gamma = 19 \text{ kN/m}^3$ ;  $\phi = 35^\circ$ ;  $\delta = 23,3^\circ$ ;  $C = 0,0 \text{ kN/m}^2$

**Fundamentausbildung für den Lastfall 8**

Typ	h (cm)	b (cm)	ü (cm)
45	15	30	0
55	15	40	0
80	15	55	0
105	15	70	0
130	15	85	5
155	15	105	10
180	20	120	10
205	30	135	15
230	35	155	20
255	40	170	20
280	50	185	20
305	55	205	25

**Nicht zulässige Versetausführung (gilt für alle Lastfälle)**

